

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel 52 388-22-86, fax 52 388-28-49

**Gmina Sępólno Kraj.
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie**

W sprawie:

zapewnienia dostawy wody, odprowadzenia ścieków i warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenów objętych miejscowym planem przeznaczonych pod zabudowę rzemieślniczo – usługową – w Sępólnie Kraj. Obręb 2. tj. **„Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim - etap I”**

Odpowiadając na Pana pismo, uprzejmie informujemy, że zapewniamy dostawę wody i odbiór ścieków z w/wym. obiektu.

Warunki podłączenia

1. Odbiorca własnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sieć wodociagową według potrzeb wynikającej z dokumentacji technicznej od istniejącego wodociagu znajdującego się w działce Nr 30 Ø 110.
2. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj.
3. Wykonany przewód wodociagowy przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Uruchomienie wykonanego wodociagu będzie możliwe pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku próby szczelności i pozytywnych badań jakości wody wykonanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
5. Należy własnym kosztem i staraniem zaprojektować i wybudować przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy określonej według potrzeb wynikającej z dokumentacji technicznej.
6. Włączenie przewodu kanalizacji sanitarnej nastąpi do istniejącej kanalizacji znajdującej się w działce Nr 124/3.
7. Na trasie przewodu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studzienki rewizyjne o minimalnej średnicy 600mm. i studnie węzłowe o średnicy minimalnej 1000mm. Przykrycie studzienek stanowić będzie płyta nadstudzienna, żelbetowa z włazem typu ciężkiego.
8. Inwestor na własny koszt przywróci teren po wykonanych robotach ziemnych do stanu pierwotnego.
9. Projekt techniczny sieci wod-kan należy przedłożyć do uzgodnienia w naszym zakładzie w Wydział Wodociągów i Kanalizacji Osiedle Leśne 36 w Sępólnie Kraj.
10. Ważność warunków i zapewnienia dostawy wody ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty ich wydania.

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel 52 388-22-86, fax 52 388-28-49

Z-ca Dyrektora
d/s Technicznych

mgr Mariusz Zygowski