



O.2, O.3 - obwody oświetlenia boisk
YKY 5x10 - rys. E/1, E/4 i E/5

NR POM.	FUNKCJA
1.1	magazyn
1.2	WCK + NPS
1.3	komunikacja
1.4	szatnia
1.5	węzeł sanitarny
1.6	pokój trenera
1.7	WCM
1.8	szatnia
1.9	węzeł sanitarny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

OZNACZENIA:

oprawa świetłówkowa 2x18W

oprawa świetłówkowa 2x36W

oprawa żarowa

wył/ 1–biegun. p/t

wył. schodowy p/t

wył/ 1–biegun. n/t szczelny

gniazdko wtyczkowe p/t podwójne

gniazdko wt. p/t szczelne

G.1 - G.5 oznaczenie obw. gniazdek wtyczk.

wewnętrzna linia zasilająca

W1...W4 - wentylator DESPOL załączany z oświetleniem; zwłoka przy wyłączeniu (3 min.)

0.1 A1 2x36W oznaczenie obw. oświetleniowego

grzejnik elektryczny; panel naścienny
OE.1 – oznaczenie obwodu

P.W. podgrzewacz wody (bojler)

ST sterownik temperatury ogrzewania el.

TSO załączanie oświetlenia boisk

TR główna tablica rozdzielcza

TN-C / TN-S

Obiekt:	Boisko ORLIK 2012 i budynek socjalny; Sępólno, ul. Szkoła 1		
Temat:	Instalacja elektryczna wewnętrzna		
Nazwa rys.:	Rzut parteru		
Zespół autorski			
Funkcja:	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymonczak upr. UAN-KZ-7210-109/86	13.03.2009	
Sprawdził:			
Skala:	1:50		Nr rys.: E/2