

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Budowa oświetlenia boiska sportowego**

Adres:

**Sępólno Kr. ul. Chojnicka obręb Sępólno Kr. 0001 - działki nr: 168/17**

Imię i nazwisko lub nazwa i adres inwestora:

**Gmina Sępólno Kr.; 89-400 Sępólno Kr. ul. T. Kościuszki 11**

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informację:

**mgr inż. Wiesław Szymańczak**

**89-400 Sępólno Krajeńskie; ul. Spacerowa 55**

.....

Data: 10-05-2021

## Spis zawartości

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót –  
określenie skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca ich wystąpienia
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

## Część opisowa

### 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres robót budowlanych objętych zamierzeniem wchodzi:

- budowa oświetlenia drogowego – linia kablowa

Kolejność realizacji robót:

- wykopy liniowe pod kable n.n.
- wykopy pod maszty oświat.
- montaż i stawianie masztów oświatl.
- montaż opraw oświetleniowych na masztach
- układanie kabli n.n.
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- zakończenie robót: uporządkowanie terenu, założenie tabliczek oznaczeniowych

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obszarze prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane:

- działki zagospodarowane – tereny rekreacyjno-sportowe
- uzbrojenie podziemne: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć kablowa n.n.,
- boisko sportowe

### 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- czynne boiska sportowe
- czynna linia elektroenergetyczna kablowa zalicznikowa

### 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót – określenie skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca ich wystąpienia

Podczas realizacji robót pracownicy narażeni będą na następujące zagrożenia:

- praca na wysokościach (podnośnik samochodowy) – wymagane zabezpieczenia i asekuracja
- praca przy czynnej linii kablowej n.n. – należy zachować szczególną uwagę przy pracach ziemnych; uszkodzenie kabla grozi porażeniem

### 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:

- a. na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru - ( IP 1.01/10),
- b. przeciwpożarową – (IPB 1.01/11),
- c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (IPP 10.02/34),
- d. praca w wykopach,
- e. praca mechanicznych środków transportu
- f. praca na wysokości
- g. sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z

uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Pracownicy zatrudnieni na budowie będą kontrolowani przez inspektora ds. bhp. Z kontroli będzie sporządzany krótki protokół składający się z samych zaleceń. Nie wykonanie tych zaleceń może być podstawą dla kierownika budowy dla wstrzymania robót.

## 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

### 6.1 Linia elektroenergetyczna n.n. pod napięciem:

W celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym wszystkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie linii pod napięciem muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace przy montażu linii oraz prace przy urządzeniach pod napięciem mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne.

### 6.2 Ruch kołowy:

W rejonie budowy nie występują drogi o ruchu kołowym.